

ESSAI DE POMPAGE

CLIENT Mr GRANGER Jean SCEA

PROFONDEUR 48 m

TUBE PLEIN Ø 205/225 de 0 à 24 m 80

CREPINE Ø 205/225 de 24 m 80 à 48 m

DEBIT CRITIQUE atteint à 26 m³ heures.

L'exploitation de cet ouvrage peut être exploitable à 20 m³ heures,
sous toutes réserves d'une sécheresse exceptionnelle ou de nouveaux
ouvrages à proximité.

ENTREPRISE YVES CISSÉ

Drainage - Forage - Terrassement

72120 ÉVAILLÉ
Tél. : 43 35 13 09

ESSAI DE POMPAGE : Monsieur GRANGER SCEA

NS/Repère : 28 m 25

Hauteur rep/sol : 0 m 30

NS/sol : 27 m 95

ESSAI DE POMPAGE APRES ACCIDIFICATION

Date	heure	temps mn	niveau m	rabt m	débit m ³ /h	OBSERVATIONS
	18 H 22		43 m 10		26 m ³	
	19 H		43 m 38			
	19 H 13		43 m 58			
	19 H 22		43 m 65			
	19 H 30		43 m 75			
	20 H		44 m 02			
	20 H 37		44 m 26			
	21 H 15		44 m 66			
	22 H		44 m 90			
	22 H 45		45 m 30			
	24 H		45 m 08			
	1 H		45 m 30			
	2 H		45 m 50			
	3 H		45 m 58			
	4 H		45 m 65			
	5 H		45 m 76			
	7 H		45 m 60			
	8 H		45 m 22			
	8 H 30		45 m 36			

Nouveau débit 22 m