

SARL ENT. CISSE Yves

Drainage - Forage - Terrassement
Ancienne Gare - 72120 EVAILLE
Tél : 02.43.35.13.09 Fax : 02.43.35.04.79
RC 407 773 894 NAF 452 U

$$\begin{aligned} & 17 \text{ Tubes de } 3,50 \text{ m} \\ & = \underline{59,50 \text{ m} + 2 \text{ m}} \\ & \text{de Pompes} \\ & = \underline{61,50 \text{ m}} \end{aligned}$$

ESSAI DE POMPAGE:

NS / Repère:

Hauteur rep / SOL:

NOM DU CLIENT:

ECHELLE:

NS / SOL:

POMPE: à 61,50 m

Niveau 58 à 59
0 Tax 1 Pour Pompage

EPUISAY

DATE	HEURE	TEMPS mn	NIVEAU	RABATTEMENT	DEBIT M3/H	OBSERVATIONS
17.10.00			54,80			
	14H30		55,40		22,80	
	14H45		55,90		21,43	
	15H00		55,90		21,05	
	15H15		56,10		24,80	
	15H30		56,10		24,40	
	15H45		56,40		24,25	
	16H00		56,40		30,10	
	16H15		56,40		29,80	
	16H30		57,30		57,50	
	16H45		58,20		60,15	
	17H00		58,18		59,20	
	17H15		58,18		59,30	
	17H30		58,23		59,50	
	17H45		58,24		59,45	
	18H00		58,27		59,20	
18.10.00			54,80			
	8H15		57,65		55,80	
	8H30		57,65		55,00	
	8H45		57,69		55,00	
	9H00		57,72		54,85	
	9H15		57,77		54,55	
	9H30		57,80		54,60	
	9H45		57,84		55,00	
	10H00		57,80		53,80	
	10H15		57,82		55,70	
	10H30		57,92		55,60	
	10H45		57,94		55,50	
	11H00		57,97		55,30	
	11H15		57,98		55,40	
	11H30		57,98		55,60	
	11H45		57,99		55,60	
	12H00		58,00		55,35	