

ENTREPRISE YVES CISSÉ

Drainage - Forage - Terrassement

72120 ÉVAILLÉ
Tél. : 43 35 13 09

ESSAI DE POMPAGE :

à GPEC des Chacmilles -

NS/Repère : h6,35m

BRILLOU 41

Hauteur rep/sol : 0,30m

ECHELLE - 20

NS/Sol : h6,05m

POMPE - 60,80m

PALIER

Date	Heure	temps mn	niveau m	rabt m	débit m ³ /h	OBSERVATIONS
28 Août 1993	10 ^h 30		h6,35	<u>0,57</u>	<u>5,7</u>	eau claire —
	10 ^h 45		h6,92	0,57	5,6	
	11 ^h 00		h6,92	0,57	5,5	
	11 ^h 15		h6,92	0,58	5,6	
remonter	11 ^h 30		h6,93			eau claire —
	12 ^h 30	1 ^h	h6,36	<u>0,97</u>	<u>10,5</u>	
	12 ^h 45		h7,32	0,97	10,6	
	13 ^h 00		h7,32	0,98	10,5	
remonter	13 ^h 15		h7,33	0,98	10,6	eau claire —
	13 ^h 30		h7,33			
	14 ^h 30	1 ^h	h6,34	<u>1,35</u>	<u>15,6</u>	
	14 ^h 45		h7,70	1,36	15,5	
remonter	15 ^h 00		h7,71	1,37	15,5	eau claire —
	15 ^h 15		h7,72	1,37	15,5	
	15 ^h 30		h7,72	1,37	15,5	
			h7,72			
remonter	16 ^h 30	1 ^h	h6,40	<u>2,00</u>	<u>23,5</u>	eau claire —
	16 ^h 45		h8,35	2,00	23,5	
	17 ^h 00		h8,38	2,03	23,5	
	17 ^h 15		h8,39	2,04	23,4	
remonter	17 ^h 30		h8,39	2,04	23,3	eau claire —

ENTREPRISE YVES CISSÉ

Drainage - Forage - Terrassement

72120 ÉVAILLÉ

Tél. : 43 35 13 09

ESSAI DE POMPAGE :

GAEC des Charmettes

NS/Repère :

BAILLON (ul)

Hauteur rep/sol :

ÉCHELLE - 20

NS/Sol :

h₆, 05m

POMPE à - 60,80m

LONGUE DURÉE

Date	Heure	temps mn	niveau m	rabt m	débit m ³ /h	OBSERVATIONS
23 Août 1993	8 ^h 00		h ₆ , 39	2, 06	23, 5	eau claire
	8 ^h 15		h ₈ , 44	2, 14	23, 5	
	9 ^h 00		h ₈ , 46	2, 14	23, 5	
	9 ^h 30		h ₈ , 47	2, 12	23, 5	
	10 ^h 00		h ₈ , 49	2, 14	23, 5	
	10 ^h 30		h ₈ , 50	2, 15	23, 5	
	11 ^h 00		h ₈ , 51	2, 16	23, 5	
	11 ^h 30		h ₈ , 51	2, 16	23, 5	
	12 ^h 00		h ₈ , 52	2, 17	23, 5	
	12 ^h 30		h ₈ , 52	2, 17	23, 5	
	13 ^h 30		h ₈ , 53	2, 18	23, 4	
	14 ^h 00		h ₈ , 53	2, 18	23, 5	
	14 ^h 30		h ₈ , 53	2, 18	23, 5	
	15 ^h 00		h ₈ , 54	2, 19	23, 5	
	16 ^h 00		h ₈ , 54	2, 19	23, 5	
	16 ^h 30		h ₈ , 55	2, 20	23, 4	
	17 ^h 00		h ₈ , 55	2, 20	23, 4	
	17 ^h 30		h ₈ , 55	2, 20	23, 4	
Août	18 ^h 00		h ₈ , 55	2, 20	23, 4	
30 Août	8 ^h 00		h ₆ , 39			