

**SARL ENT. CISSE Yves**

## Drainage - Forage - Terrassement

**Z.I de la Villerie 72440 BOULOIRE**

**Tél : 02.43.35.13.09 Fax : 02.43.35.04.79**

Rc 407 773 894 NAF 452 U

## ESSAI DE POMPAGE :

**Nom du client :**

NS / Repère :

MESLAY

Hauteur rep / SOL :

**ECHELLE:**

NS / SOL  
::

**POMPE:**

DATE	HEURE	TEMPS	NIVEAU	RABAT- TEMENT	DEBIT M3 /H	OBSERVATIONS
11/12/03	01 <sup>h</sup> 00		3,10		40,0	EAU CLAIRE
	01 <sup>h</sup> 15		4,40		41,7	
	01 <sup>h</sup> 30		4,56		41,8	
	01 <sup>h</sup> 45		4,58		41,7	
	01 <sup>h</sup> 00		4,60		41,6	
	01 <sup>h</sup> 15		5,18		51,8	
	01 <sup>h</sup> 30		5,20		51,7	
	01 <sup>h</sup> 45		5,23		51,9	
	01 <sup>h</sup> 00		5,26		51,8	
	01 <sup>h</sup> 15		5,28		51,6	
	01 <sup>h</sup> 30		5,31		51,9	
	01 <sup>h</sup> 45		5,34		51,7	
	01 <sup>h</sup> 00		5,37		51,8	
	01 <sup>h</sup> 15		5,45		51,6	
	01 <sup>h</sup> 30		5,49		51,9	
	01 <sup>h</sup> 45		5,51		51,4	
	01 <sup>h</sup> 00		5,53		51,9	
	01 <sup>h</sup> 15		5,56		51,9	
	01 <sup>h</sup> 30		5,60		51,8	
	01 <sup>h</sup> 45		4,89		42,0	
	01 <sup>h</sup> 00		4,89		42,0	