C^na d'AREINES (41) - Forage F3 - Situé au Lieu dit :

Profondeur = 14,20 m
Φ = 500 m/m
Nappe =

Repere de mesure = TF

te de la mesure	N. S. m	N.D. m	Φ m³/h.	P. Ref.	Intensité	TENSION V.	ISOLEMENT GR1	. Observations .
.3.78	1.90	2.30	80	0,5	15	400		
.11.78	1.90	2.55	120	0,5	14	430		
.4.79	-0.80 ?	-1.65 ?	115		15	410		
.10.79	-2,13	2.62	115		13	400		
.11.80	2,05	2,72	115	0,6 Burs	16A	410		ST en 1"1/2
-10-81	2,31	2,97	114	0,9 Bars.	15A	410V		ST en 1"1/2 isol 3 gohm
6-10.82	2,42	3,49	120	0,800	16,3	425	80 MΩ	1"1/2 Pompe du F1 à Areines
.11.83.	2,65	4,11	120	0,900.	16.	413		3"1/2.

Areines F3
Celle F1
Celle F2
Couture F1
Danzé
Epuisay
Les Hayes
Maslives
La.V.A.
St Martin F1
La chapelle St Martin F2
Montoire F1
Carmenay F1
Montoire F3
Montoire F4
St Amand F3
Mondoubleau F2
Mondoubleau F3
St Dye/L F1
St Dye/L F3
St Ouen Faton
St Ouen F1
St Ouen F3
Artisien
Drainage
Sargé/Gée F1
Sargé/Gée F2
Suèvres F1
Trôo F1
Vendôme F1
Croix blanche
Jean Jaurès
Vendôme F4
La Varenne
Vendôme
Chemin V.
F1 Firmet
Pathos
Arrou
Cassereau
Bourgogne