



### BIOLOGISTES MÉDICAUX :

Brigitte AUBRY Pierre BRASY Pierre-Yves BRIAND Philippe CLECH Dorothée DESSE-CHARROT  
Olivier GARNIER Julie GUILLEMOT Carine LE CORRE Guy LEPESANT Thierry MEINGAN  
Mathieu PERSYN Marc ROCHARD Véronique VIGUIER

34, Rue de Beauvais - 35500 VITRÉ - Tél. : 02 99 75 08 83 - Fax : 02 99 74 50 88

Ce document, contenant des informations confidentielles, est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez détruire impérativement toutes les copies et nous en aviser.

Page: 001

### EURL DES HARLAYS

Né(e) :

Né(e) le  
Mr FONDRILLON  
Les Harlays  
35133 LANDEAN

### STE HELBERT

1, bd Denis Papin  
Z.I. de la Briqueterie  
35500 VITRE



5 - 75

IPP : 0000109792

Réf. 14 / 8022660238/P

Enregistré le : 27/02/18 à 15h05m - Prélevé le : 26/02/18 à

- Edité le : 07/03/18 à 17h43m

## ANALYSE D'EAU

ORIGINE ..... FORAGE

### CARACTERES PHYSIQUES

Aspect .....	Limpide	
Dépôt .....	nul	
PH .....	6,9	(7,2 à 7,6 )
Degré hydrotimétrique total .....	28	(15 à 30 )

### EXAMEN CHIMIQUE

Chlorures (Cl-) .....	31	mg/l	(inf à 90)
Ammoniaque (NH4+) .....	Néant	mg/l	(inf à 0,50)
Nitrites (NO2-) .....	Néant	mg/l	(inf à 0,50)
Nitrates (NO3-) .....	35	mg/l	(inf à 50)
Fer (surnageant) .....	<0,05	mg/l	(inf à 0,2)
Fer (échantillon homogénéisé) .....	<0,05	mg/l	(inf à 0,2)
Manganèse .....	0,02	mg/l	(inf à 0,05)
Matières organiques en milieu acide ..	inf à 2	mg/l	(inf à 3)
Matières organiques en milieu alcalin	inf à 2	mg/l	(inf à 3)

### : EXAMEN BACTERIOLOGIQUE :

Indicateurs fécaux:

Coliformes thermotolérants .....	0	UFC/100 ml	( absence )
Streptocoques fécaux à 37°C .....	0	/100 ml	

### CONCLUSION

Eau potable au regard des analyses effectuées sur l'échantillon.

### COMPTE RENDU D'ANALYSES

\*\*\* Edition finale \*\*\*

.FD

Signé par Guy LEPESANT

\* analyse effectuée au LABM Isosel - B.P. 189 - ANCENIS