


POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'EAU



Charte qualité

Pompage d'essai

Client:	LEROY FRERES SCEA				
Maître d'oeuvre:	LEROY FRERES SCEA				
Lieu de l'ouvrage :	Rue du val				
	27510	GUITRY			
Profondeur utile du forage:	110.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	315	mm	Niveau statique/sol:	28.00	m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **06/06/2012 à 08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
06/06/2012	08:01	0h01	87.00	32.96	32.96	4.96	
	08:03	0h03		39.70	39.70	11.70	
	08:04	0h04		41.22	41.22	13.22	
	08:05	0h05		43.12	43.12	15.12	
	08:06	0h06		43.88	43.88	15.88	
	08:07	0h07		44.59	44.59	16.59	
	08:08	0h08		45.63	45.63	17.63	
	08:09	0h09		46.43	46.43	18.43	
	08:10	0h10		47.22	47.22	19.22	
	08:11	0h11		47.83	47.83	19.83	
	08:12	0h12		48.39	48.39	20.39	
	08:13	0h13		48.93	48.93	20.93	
	08:14	0h14		49.42	49.42	21.42	
	08:15	0h15		49.88	49.88	21.88	
	08:21	0h21		51.84	51.84	23.84	
	08:25	0h25		52.71	52.71	24.71	
	08:31	0h31		53.72	53.72	25.72	
	08:35	0h35		54.26	54.26	26.26	
	08:40	0h40		54.98	54.98	26.98	
	08:45	0h45		55.26	55.26	27.26	
	08:50	0h50		55.80	55.80	27.80	
	08:55	0h55		56.09	56.09	28.09	
	09:00	1h00		56.43	56.43	28.43	
	09:15	1h15		57.30	57.30	29.30	
	09:30	1h30		58.07	58.07	30.07	
	09:45	1h45		58.62	58.62	30.62	
	10:00	2h00		59.20	59.20	31.20	