

Client:

Maître d'oeuvre: 11, place

Lieu de l'ouvrage : Brazzaville 75015
PARIS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Remblai
1.00	7.15	Alluvions sable fin
7.15	9.00	Alluvions graviers grossier
9.00	11.00	Argile noire
11.00	15.00	Sable fin noir
15.00	16.15	Calcaire Marneux
16.15	46.00	Craie

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	17.00	20"	508.00	Rotary	Boue-polymere
17.00	46.00	14"3/4	375.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	17.00	16"	406.00	4.00	4	Inox-aisi-304	Tube-plein		
14.35	18.30	9"5/8	244.50	3.00	3	Inox-aisi-304	Tube-plein		
18.30	44.60	9"5/8	244.50	7.00	5	Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	2.00	38
44.60	45.60	9"5/8	244.50	3.00	3	Inox-aisi-304	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	17.00	16"	406.00	Ciment	Cem iii	Sous pression à la			1.80
14.50	46.00	9"5/8	244.50	Gravier	Bille de verre	Circulation directe	Roule	11.50-12.50	3.30

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
14.50	14.60	Centreur di-electricque
18.00	45.00	Centreur à lames inox