

Client:

Maître d'oeuvre: 11, place

Lieu de l'ouvrage : Brazzaville 75015
PARIS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Remblai
1.00	7.80	Alluvions sable
7.80	13.15	Alluvion gravier grossier
13.15	14.45	Argile noire
14.45	15.40	Sable fin noir
15.40	46.00	Craie

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	16.50	20"	508.00	Rotary	Boue-polymere
16.50	46.00	14"3/4	375.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	16.50	16"	406.00	4.00	4	Inox-aisi-304	Tube-plein		
14.00	17.50	9"5/8	244.50	3.00	3	Inox-aisi-304	Tube-plein		
17.50	43.80	9"5/8	244.50	7.00	5	Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	2.00	38
43.80	44.80	9"5/8	244.50	3.00	3	Inox-aisi-304	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	16.50	16"	406.00	Ciment	Cem iii	Sous pression à la			2.80
14.50	46.00	9"5/8	244.50	Gravier	Bille de verre	Circulation directe	Roule	11.50-12.50	8.00

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
14.50	14.60	Centreur di-electrique
17.00	44.00	Centreur à lames inox