



Client: _____
 Maître d'oeuvre: _____
 Lieu de l'ouvrage : Hippodrome de Longchamp, route des tribunes
 75016 PARIS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.50	Terre
0.50	9.70	Sables fins
9.70	14.70	Sables et graviers
14.70	46.00	Craie

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	24"	610.00	Rotary	Boue
15.00	46.00	17"1/2	445.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	15.00	20"	508.00	6.00	10	Acier-api	Tube-plein		
12.00	15.00	12"3/4	323.00	10.00	10	Inox-aisi-304	Tube-plein		
15.00	45.00	12"3/4	323.00	4.50	10	Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	2.00	35

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	15.00	20"	508.00	Ciment	Clk	Sous pression à la			1.30
13.00	46.00	12"3/4	323.00	Gravier	Bille de verre	Circulation inverse	Roule	15.80-16.2	3.00

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.50	12.60	Centreur di-electricque
13.00	45.00	Centreur à lames inox