

TRONCONS de L'OUVRAGE

SE2 PUIITS D'INFILTRATION

Client:	NEXITY
Maître d'oeuvre:	ARTELIA
Lieu de l'ouvrage :	ZAC MITTRA
	30128 GARONS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.50	Terre limoneuse
1.50	3.00	Argile brun rouge compacte
3.00	9.00	Sable fin
9.00	15.00	Galets et sable, base plus argileuse
15.00	16.00	Argile jaune
16.00	17.00	Marne grise

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	17.00	16"	406.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
13.00	0.10

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	2.00	16"	406.00	15.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0.50	3.10	12"3/8	315.00	15.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
3.10	14.20	12"3/8	315.00	15.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	2.00	
14.20	17.00	12"3/8	315.00	15.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
2.00	2.50	12"3/8	315.00	Ciment	Cpj 45	Annulaire			
2.50	3.00	12"3/8	315.00	Billes-argile	Oregonite				
3.00	17.00	12"3/8	315.00	Gravier	Gravier	Gravitaire	Autre	4.00-8.00	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
-0.50	-0.50	Capot