

#### FICHE CARACTERISTIQUES OUVRAGE

Département: Gironde (33)  
 Commune: 33 840 CAPTIEUX  
 Client : CDC BIODIVERSITE  
 Adresse : 102, rue Réaumur  
 75 002 PARIS  
 Date réalisation: 22/11/2018  
 Profondeur atteinte: 2,10 m/TN (équipé 2,05 m/TN)  
 Objet : Piézomètre  
 Niveau statique: 1,30 m/TN (22/11/2018)  
 2,00 m/capot (22/11/2018)

#### IDENTIFICATION : Pachoc 7

Coordonnées (Lambert 93)  
 X : 441902.30 Y : 6354393.36



Entreprise forage : ENVOLIS

de	à	COUPE GEOLOGIQUE	Etage
TN	-0,50 m/TN	Sable gris fin à moyen présence de matière organique	Quaternaire
-0,50 m/TN	-0,70 m/TN	Sable brun fin à moyen	Quaternaire
-0,70 m/TN	-0,80 m/TN	Sable jaune fin à moyen	Quaternaire
0,80 m/TN	-1,30 m/TN	Sable beige fin à moyen	Quaternaire
-1,30 m/TN	-1,80 m/TN	Sable moyen à grossier noir et gris foncé	Quaternaire
-1,80 m/TN	2,10 m/TN	Argile noire	Quaternaire

BSS003 GTYW

#### OBSERVATIONS CHANTIER

		Implantation réalisée en concertation avec le client CDC BIODIVERSITE.

#### DEROULEMENT TRAVAUX

TN	-2,10 m/TN	Forage diamètre 125 mm
+0,10 m/TN	-0,55 m/TN	Mise en place tube plein forage diam. 63 x 50 mm
-0,55 m/TN	-2,05 m/TN	Mise en place crépine 0,3 mm diam. 63 x 50 mm
TN	-0,20 m/TN	Cimentation annulaire en surface
-0,20 m/TN	-0,45 m/TN	Sable
-0,45 m/TN	-0,50 m/TN	Sobranite
-0,50 m/TN	-2,05 m/TN	Massif filtrant de graviers calibrés 1 - 2,5 mm
+0,70 m/TN	-0,30 m/TN	Capot métallique

#### Prof. COUPE TECHNIQUE

