



Bourgeois Forage

24 rue du Corps de Garde

10700 Chapelle-Vallon

Port : 06 19 18 37 35

Tél : 03 25 47 30 72

bourgeois.forage@orange.fr

www.bourgeois-forage-aube.fr

II – FORAGE DE REJET (le 29.05.17) :

Méthodologie :

- de 0m à -22m : foration au Rotary à l'eau claire Ø 8"

Equipement en PVC manchonné de Ø 115X125mm :

- de +0m à -10m : tube plein
- de -10m à -22m : tube crépiné fentes de 1mm
- mise en place d'un bouchon de fond PVC

Massif filtrant :

- de -7m à -22m : gravier siliceux roulé calibré 4/8m

Etanchéité :

- de -4,50m à -7m : mise en place d'argile gonflante Orégonite

Cimentation annulaire :

- de -1m à -4,50m : cimentation annulaire gravitaire mortier 350Kg/m³

Pose d'un regard béton

Pompage (1 heure) :

Hauteur du repère au PVC à +0,40m du sol

NS = 6,89m

ND = 7,36m Débit : 5m³/h

Nature du terrain :

- de 0,00m à -0,70m : terre végétale
- de -0,70m à -4,50m : craie jaune
- de -4,50m à -22m : craie blanche