

Caen le 5 novembre 2018

SMPE SUDBESSIN PREBOCAGE VAL D'ORNE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des  
analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Prélèvement du : lundi 29 octobre 2018 à 11h10  
Code Sise du prélèvement 00197470  
Installation Captage ECTOT  
Nom du point de surveillance EXHAURE ECTOT  
Localisation exacte EXHAURE FORAGE D'ECTOT  
Commune SAINT-GERMAIN-D'ECTOT

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SMPE SUDBESSIN PREBOCAGE VAL D'ORNE  
Mairie  
  
14310 EPINAY SUR ODON

Prélevé par : THIERRY BOUCHE (LABORATOIRE)  
Type visite : AU PUISAGE AVANT TRAITEMENT ESO  
Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Commentaires de terrain

EN COURS DE POMPAGE

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2018.22616-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
FER ET MANGANESE					
Fer total	220,00 µg/L				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Nitrates (en NO3)	21,7 mg/L				

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00197470)

*Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Le Technicien Sanitaire en Chef

Signé

Sylvie KERBOUL