

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BRETAGNE FORAGE SARL
Client:	LEBLAY
Maître d'oeuvre:	BRETAGNE FORAGE
Exploitant:	LEBLAY

Code National BSS : 0003 / HWUS

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Quehellec

56270 PLOEMEUR

Coordonnées : **Longitude** 170 000 **Latitude** 2 318 993 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 2 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 23/07/2018

Resp. M. Ouvrage : LEBLAY

Date fin de l'ouvrage : 23/07/2018

Resp. M. Oeuvre : PL

Machine : D9

Resp. Chantier : PL

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 6.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 2.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	LEBLAY
Maître d'oeuvre:	BRETAGNE FORAGE
Lieu de l'ouvrage :	Quehellec
	56270 PLOEMEUR

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	30.00	Caolin
30.00	40.00	Granite

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	40.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
31.00	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	4"7/8	125.00	1.00		P.v.c.	Tube-plein		
24.00	36.00	4"7/8	125.00	1.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
36.00	40.00	4"7/8	125.00	1.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
10.00	10.20	Packer

Client :

LEBLAY

Maitre d'oeuvre :

BRETAGNE FORAGE

Localisation de l'ouvrage :

Quehellec

56270

PLOEMEUR

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 2 carto métrique

Longitude (X):

170 000

Latitude (Y):

2 318 993


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise