

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:					
Maître d'oeuvre:					
Lieu de l'ouvrage :	CHEMIN DE THIEULLOY ZB 10				
	60210	GAUDECHART			
Profondeur utile du forage:	110.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	355	mm	Niveau statique/sol:	29.20	m
Type de la pompe:	SP 60-21		Puissance de la pompe:	37	Kw
Diamètre nominal:	6"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	60.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	95.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :Date et heure de début de pompage le **25/03/2019** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
25/03/2019	08:01	0h01	20.00	29.20	29.20	0.00	
	08:02	0h02		35.00	35.00	5.80	
	08:03	0h03		41.60	41.60	12.40	
	08:04	0h04		50.20	50.20	21.00	
	08:05	0h05		55.30	55.30	26.10	
	08:10	0h10		60.70	60.70	31.50	
	08:15	0h15		63.20	63.20	34.00	
	08:20	0h20		64.80	64.80	35.60	
	08:25	0h25		66.00	66.00	36.80	
	08:30	0h30		66.90	66.90	37.70	
	08:40	0h40		68.10	68.10	38.90	
	08:50	0h50		68.90	68.90	39.70	
	09:00	1h00		69.30	69.30	40.10	
	09:30	1h30		69.30	69.30	40.10	
	10:00	2h00		69.30	69.30	40.10	
	10:30	2h30		69.30	69.30	40.10	
	11:00	3h00		69.30	69.30	40.10	
	11:01	3h01	30.00	76.50	76.50	47.30	
	11:02	3h02		83.70	83.70	54.50	
	11:03	3h03		86.40	86.40	57.20	
	11:04	3h04		88.20	88.20	59.00	
	11:05	3h05		89.00	89.00	59.80	
	11:10	3h10		89.60	89.60	60.40	
	11:15	3h15		90.00	90.00	60.80	
	11:20	3h20		90.00	90.00	60.80	
	11:30	3h30		90.00	90.00	60.80	
	11:40	3h40		90.00	90.00	60.80	

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
26/03/2019	11:50	3h50	0.00	90.00	90.00	60.80	
	12:00	4h00		90.00	90.00	60.80	
	12:30	4h30		90.00	90.00	60.80	
	13:00	5h00		90.00	90.00	60.80	
	13:01	5h01		63.40	63.40	34.20	
	13:02	5h02		41.80	41.80	12.60	
	13:03	5h03		32.10	32.10	2.90	
	13:04	5h04		31.50	31.50	2.30	
	13:05	5h05		31.20	31.20	2.00	
	13:10	5h10		30.90	30.90	1.70	
	13:20	5h20		30.50	30.50	1.30	
	13:30	5h30		30.10	30.10	0.90	
	13:45	5h45		29.80	29.80	0.60	
	14:00	6h00		29.50	29.50	0.30	
	14:30	6h30		29.20	29.20	0.00	
	15:00	7h00	30.00	29.20	29.20	0.00	
	15:30	7h30		29.20	29.20	0.00	
	16:00	8h00		29.20	29.20	0.00	
	16:01	8h01		40.20	40.20	11.00	
	16:02	8h02		55.30	55.30	26.10	
	16:03	8h03		65.70	65.70	36.50	
	16:04	8h04		72.30	72.30	43.10	
	16:05	8h05		78.40	78.40	49.20	
	16:10	8h10		81.20	81.20	52.00	
	16:15	8h15		84.10	84.10	54.90	
	16:20	8h20		86.50	86.50	57.30	
	16:25	8h25		87.40	87.40	58.20	
	16:30	8h30		88.30	88.30	59.10	
	16:40	8h40		89.10	89.10	59.90	
	16:50	8h50		89.60	89.60	60.40	
	17:00	9h00	0.00	90.00	90.00	60.80	
	17:30	9h30		90.00	90.00	60.80	
	18:00	10h00		90.00	90.00	60.80	
	19:00	11h00		90.00	90.00	60.80	
	20:00	12h00		90.00	90.00	60.80	
	21:00	13h00		90.00	90.00	60.80	
	22:00	14h00		90.00	90.00	60.80	
	23:00	15h00		90.00	90.00	60.80	
	23:59	15h59		90.00	90.00	60.80	
	01:00	17h00		90.00	90.00	60.80	
	02:00	18h00		90.00	90.00	60.80	
	03:00	19h00		90.00	90.00	60.80	
	04:00	20h00		90.00	90.00	60.80	
	05:00	21h00		90.00	90.00	60.80	
	06:00	22h00		90.00	90.00	60.80	
	07:00	23h00		90.00	90.00	60.80	
	08:00	24h00		90.00	90.00	60.80	
	09:00	25h00		90.00	90.00	60.80	
	10:00	26h00		90.00	90.00	60.80	
	10:01	26h01		63.40	63.40	34.20	
	10:02	26h02		41.80	41.80	12.60	
	10:03	26h03		32.10	32.10	2.90	

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	10:04	26h04		31.50	31.50	2.30	
	10:05	26h05		31.20	31.20	2.00	
	10:10	26h10		30.90	30.90	1.70	
	10:20	26h20		30.50	30.50	1.30	
	10:30	26h30		30.10	30.10	0.90	
	10:45	26h45		29.80	29.80	0.60	
	11:00	27h00		29.50	29.50	0.30	
	11:30	27h30		29.20	29.20	0.00	
	12:00	28h00		29.20	29.20	0.00	
	12:30	28h30		29.20	29.20	0.00	
	13:00	29h00		29.20	29.20	0.00	