

POMPAGE D'ESSAI

F1

Pompage d'essai par paliers

Client:						
Maître d'oeuvre:	BURGEAP					
Lieu de l'ouvrage :	26 RUE DE CALAIS					
	75009	PARIS				
Profondeur utile du forage:	73.00	m	Niveau repère/sol:	-1.99	m	
Diamètre de la chambre de pompage:	340	mm	Niveau statique/sol:	33.75	m	
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0	Kw	
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm	
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm	
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m	

Observations :Date et heure de début de pompage le **05/05/2017 à 08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
05/05/2017	08:01	0h01	20.00	32.79	34.78	1.03	
	08:02	0h02		32.88	34.87	1.12	
	08:03	0h03		32.95	34.94	1.19	
	08:04	0h04		33.01	35.00	1.25	
	08:05	0h05		33.05	35.04	1.29	
	08:10	0h10		33.19	35.18	1.43	
	08:15	0h15		33.28	35.27	1.52	
	08:20	0h20		33.34	35.33	1.58	
	08:25	0h25		33.40	35.39	1.64	
	08:30	0h30		33.44	35.43	1.68	
	08:35	0h35		33.48	35.47	1.72	
	08:40	0h40		33.51	35.50	1.75	
	08:45	0h45		33.54	35.53	1.78	
	08:50	0h50		33.56	35.55	1.80	
	08:55	0h55		33.57	35.56	1.81	
	09:00	1h00		33.59	35.58	1.83	
	09:01	1h01	0.00	32.89	34.88	1.13	
	09:02	1h02		32.72	34.71	0.96	
	09:03	1h03		32.59	34.58	0.83	
	09:04	1h04		32.52	34.51	0.76	
	09:05	1h05		32.46	34.45	0.70	
	09:10	1h10		32.30	34.29	0.54	
	09:15	1h15		32.21	34.20	0.45	
	09:20	1h20		32.15	34.14	0.39	
	09:25	1h25		32.12	34.11	0.36	
	09:30	1h30		32.08	34.07	0.32	
	09:35	1h35		32.05	34.04	0.29	

COTRASOL

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	09:40	1h40		32.02	34.01	0.26	
	09:45	1h45		32.00	33.99	0.24	
	09:50	1h50		31.98	33.97	0.22	
	09:55	1h55		31.97	33.96	0.21	
	10:00	2h00		31.95	33.94	0.19	
	10:01	2h01	33.50	33.94	35.93	2.18	
	10:02	2h02		34.15	36.14	2.39	
	10:03	2h03		34.24	36.23	2.48	
	10:04	2h04		34.30	36.29	2.54	
	10:05	2h05		34.36	36.35	2.60	
	10:10	2h10		34.55	36.54	2.79	
	10:15	2h15		34.68	36.67	2.92	
	10:20	2h20		34.78	36.77	3.02	
	10:25	2h25		34.86	36.85	3.10	
	10:30	2h30		34.92	36.91	3.16	
	10:35	2h35		34.98	36.97	3.22	
	10:40	2h40		35.03	37.02	3.27	
	10:45	2h45		35.07	37.06	3.31	
	10:50	2h50		35.10	37.09	3.34	
	10:55	2h55		35.14	37.13	3.38	
	11:00	3h00		35.18	37.17	3.42	
	11:01	3h01	0.00	33.61	35.60	1.85	
	11:02	3h02		33.31	35.30	1.55	
	11:03	3h03		33.24	35.23	1.48	
	11:04	3h04		33.03	35.02	1.27	
	11:05	3h05		32.96	34.95	1.20	
	11:10	3h10		32.72	34.71	0.96	
	11:15	3h15		32.68	34.67	0.92	
	11:20	3h20		32.47	34.46	0.71	
	11:25	3h25		32.40	34.39	0.64	
	11:30	3h30		32.34	34.33	0.58	
	11:35	3h35		32.29	34.28	0.53	
	11:40	3h40		32.25	34.24	0.49	
	11:45	3h45		32.21	34.20	0.45	
	11:50	3h50		32.18	34.17	0.42	
	11:55	3h55		32.15	34.14	0.39	
	12:00	4h00		32.12	34.11	0.36	
	12:01	4h01	41.50	34.36	36.35	2.60	
	12:02	4h02		34.73	36.72	2.97	
	12:03	4h03		34.91	36.90	3.15	
	12:04	4h04		35.03	37.02	3.27	
	12:05	4h05		35.15	37.14	3.39	
	12:10	4h10		35.43	37.42	3.67	
	12:15	4h15		35.61	37.60	3.85	
	12:20	4h20		35.73	37.72	3.97	
	12:25	4h25		35.83	37.82	4.07	
	12:30	4h30		35.91	37.90	4.15	
	12:35	4h35		35.98	37.97	4.22	
	12:40	4h40		36.04	38.03	4.28	
	12:45	4h45		36.09	38.08	4.33	
	12:50	4h50		36.13	38.12	4.37	
	12:55	4h55		36.18	38.17	4.42	

COTRASOL

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
	13:00	5h00		36.21	38.20	4.45	
	13:01	5h01	0.00	34.24	36.23	2.48	
	13:02	5h02		33.80	35.79	2.04	
	13:03	5h03		33.59	35.58	1.83	
	13:04	5h04		33.45	35.44	1.69	
	13:05	5h05		33.34	35.33	1.58	
	13:10	5h10		33.01	35.00	1.25	
	13:15	5h15		32.83	34.82	1.07	
	13:20	5h20		32.70	34.69	0.94	
	13:25	5h25		32.61	34.60	0.85	
	13:30	5h30		32.53	34.52	0.77	
	13:35	5h35		32.46	34.45	0.70	
	13:40	5h40		32.41	34.40	0.65	
	13:45	5h45		32.36	34.35	0.60	
	13:50	5h50		32.32	34.31	0.56	
	13:55	5h55		32.29	34.28	0.53	
	14:00	6h00		32.25	34.24	0.49	
	14:01	6h01	52.13	34.90	36.89	3.14	
	14:02	6h02		35.30	37.29	3.54	
	14:03	6h03		35.55	37.54	3.79	
	14:04	6h04		35.68	37.67	3.92	
	14:05	6h05		35.79	37.78	4.03	
	14:10	6h10		36.14	38.13	4.38	
	14:15	6h15		36.34	38.33	4.58	
	14:20	6h20		36.48	38.47	4.72	
	14:25	6h25		36.55	38.54	4.79	
	14:30	6h30	54.50	37.34	39.33	5.58	
	14:35	6h35		37.47	39.46	5.71	
	14:40	6h40		37.56	39.55	5.80	
	14:45	6h45		37.63	39.62	5.87	
	14:50	6h50		37.69	39.68	5.93	
	14:55	6h55		37.76	39.75	6.00	
	15:00	7h00		37.82	39.81	6.06	
	15:01	7h01	0.00	34.68	36.67	2.92	
	15:02	7h02		34.21	36.20	2.45	
	15:03	7h03		33.98	35.97	2.22	
	15:04	7h04		33.80	35.79	2.04	
	15:05	7h05		33.68	35.67	1.92	
	15:10	7h10		33.30	35.29	1.54	
	15:15	7h15		33.08	35.07	1.32	
	15:20	7h20		32.92	34.91	1.16	
	15:25	7h25		32.81	34.80	1.05	
	15:30	7h30		32.70	34.69	0.94	
	15:35	7h35		32.63	34.62	0.87	
	15:40	7h40		32.58	34.57	0.82	
	15:45	7h45		32.52	34.51	0.76	
	15:50	7h50		32.46	34.45	0.70	
	15:55	7h55		32.42	34.41	0.66	
	16:00	8h00		32.37	34.36	0.61	

Date début: 05/05/2017
 Heure début: 08:00


COURBE DE POMPAGE

F1

Pompage d'essai par paliers



Charte qualité



Débits:

0h00 - 1h00	=	20.00 m ³ /h	3h00 - 4h00	=	0.00 m ³ /h	6h00 - 6h25	=	52.13 m ³ /h
1h00 - 2h00	=	0.00 m ³ /h	4h00 - 5h00	=	41.50 m ³ /h	6h25 - 7h00	=	54.50 m ³ /h
2h00 - 3h00	=	33.50 m ³ /h	5h00 - 6h00	=	0.00 m ³ /h	7h00 - 8h00	=	0.00 m ³ /h