

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'ASPIRATION



Charte qualité

Entreprise:	SAS RAFFNER
Client:	M. BOUCHOT 1 chemin Ile de France 55190 MELIGNY LE PETIT
Maître d'oeuvre:	M. BOUCHOT 1 chemin Ile de France 55190 MELIGNY LE PETIT
Exploitant:	/

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 5070/3871

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 1 chemin Ile de France
55190 MELIGNY LE PETIT

Coordonnées : **Longitude** 830 489 **Latitude** 2 411 158 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 18/03/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 19/03/2019

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Eco 1000

Resp. Chantier : M. HEULLY

Date début pompage : 21/03/2019

Niveau statique non perturbé : 13.45 m

Date fin de pompage : 21/03/2019

Débit Maxi. d'essai : 6.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.02 m

Notes :