

# POMPAGE D'ESSAI

## FORAGE D'ASPIRATION



Charte qualité

### Pompage développement

<b>Client:</b>	<b>M. BOUCHOT</b>		
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>M. BOUCHOT</b>		
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>1 chemin Ile de France</b>		
	<b>55190</b>	<b>MELIGNY LE PETIT</b>	

Profondeur utile du forage:	35.00	m	Niveau repère/sol:	0.10	m
Diamètre de la chambre de pompage:	125	mm	Niveau statique/sol:	13.45	m
Type de la pompe:	Immergée		Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	8.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	30.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **19/03/2019** à **14:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
19/03/2019	14:05	0h05	6.00	13.60	13.50	0.05	
	14:20	0h20		13.60	13.50	0.05	
	15:30	1h30		13.60	13.50	0.05	
	16:00	2h00		13.60	13.50	0.05	
	17:00	3h00		13.60	13.50	0.05	