

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'ASPIRATION



Charte qualité

Pompage et essai de réinjection

Client:	M. BOUCHOT				
Maître d'oeuvre:	M. BOUCHOT				
Lieu de l'ouvrage :	1 chemin Ile de France				
	55190	MELIGNY LE PETIT			
Profondeur utile du forage:	35.00	m	Niveau repère/sol:	0.10	m
Diamètre de la chambre de pompage:	125	mm	Niveau statique/sol:	13.45	m
Type de la pompe:	Immergée		Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	8.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	30.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **21/03/2019** à **10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
21/03/2019	10:05	0h05	6.00	13.57	13.47	0.02	
	11:00	1h00		13.57	13.47	0.02	
	11:30	1h30		13.57	13.47	0.02	
	12:00	2h00		13.57	13.47	0.02	
	13:00	3h00		13.57	13.47	0.02	
	15:00	5h00		13.57	13.47	0.02	
	16:00	6h00		13.57	13.47	0.02	