

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE DE REJET



Charte qualité

Pompage développement

Client:	M. BOUCHOT		
Maître d'oeuvre:	M. BOUCHOT		
Lieu de l'ouvrage :	1 chemin Ile de France		
	55190	MELIGNY LE PETIT	

Profondeur utile du forage:	35.00	m	Niveau repère/sol:	0.10	m
Diamètre de la chambre de pompage:	90	mm	Niveau statique/sol:	12.60	m

Type de la pompe:	Immergée	Puissance de la pompe:	0	Kw	
Diamètre nominal:	4"	Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm	
Débit maxi de la pompe:	8.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm

Installée à (profondeur):	30.00	m	Longueur de refoulement:	0	m
---------------------------	-------	---	--------------------------	---	---

Observations :Date et heure de début de pompage le **18/03/2019** à **10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
18/03/2019	10:04	0h04	6.00	12.72	12.62	0.02	
	10:10	0h10		12.72	12.62	0.02	
	11:00	1h00		12.72	12.62	0.02	
	13:00	3h00		12.72	12.62	0.02	