

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE DE REJET



Charte qualité

Essai de réinjection

Client:	M. BOUCHOT			
Maître d'oeuvre:	M. BOUCHOT			
Lieu de l'ouvrage :	1 chemin Ile de France			
	55190	MELIGNY LE PETIT		
Profondeur utile du forage:	35.00	m	Niveau repère/sol:	0.10 m
Diamètre de la chambre de pompage:	90	mm	Niveau statique/sol:	12.55 m
Type de la pompe:	Immergée		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	8.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	30.00	m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **21/03/2019** à **10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
21/03/2019	10:05	0h05	6.00	11.85	11.75	-0.80	
	10:10	0h10		11.39	11.29	-1.26	
	10:18	0h18		11.15	11.05	-1.50	
	10:30	0h30		11.05	10.95	-1.60	
	11:00	1h00		10.79	10.69	-1.86	
	12:00	2h00		10.72	10.62	-1.93	
	13:00	3h00		10.78	10.68	-1.87	
	14:00	4h00		10.80	10.70	-1.85	
	15:00	5h00		10.89	10.79	-1.76	
	16:00	6h00		10.85	10.75	-1.80	