

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:					
Maître d'oeuvre:	ANTEA				
Lieu de l'ouvrage :	Rue des corps de garde				
	67000	STRASBOURG			
Profondeur utile du forage:	15.00	m	Niveau repère/sol:	0.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	1500	mm	Niveau statique/sol:	3.00	m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m


Observations :Date et heure de début de pompage le **14/12/2015** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
14/12/2015	08:01	0h01	5.00	3.08	3.08	0.08	
	08:15	0h15		3.08	3.08	0.08	
	08:30	0h30		3.08	3.08	0.08	
	09:00	1h00		3.08	3.08	0.08	
	09:01	1h01		3.17	3.17	0.17	
	09:15	1h15		3.17	3.17	0.17	
	09:30	1h30		3.17	3.17	0.17	
	10:00	2h00		3.17	3.17	0.17	
	11:00	3h00		3.17	3.17	0.17	
	12:00	4h00		3.17	3.17	0.17	

COURBE DE POMPAGE
FORAGE D'EAU
Pompage d'essai

Date début: 14/12/2015
Heure début: 08:00



Débits:

--	--	--	--