

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS003KQHY /

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 01 LE LONG BOIS

50480 LIESVILLE SUR DOUVE

Coordonnées : **Longitude** 335 099 **Latitude** 2 490 395 **Altitude :** 86.00 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/03/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 28/03/2019

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage : 05/06/2019

Niveau statique non perturbé : 2.50 m

Date fin de pompage : 05/06/2019

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.98 m

Notes : LE CLIENT A REFUSER LA POSE D'UN DISCONNECTEUR ANTI-POLLUTION