

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS003KQPQ /

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LA BIDOISIERE

50150 GATHEMO

Coordonnées : **Longitude** 358 528 **Latitude** 2 423 954 **Altitude :** 314.00 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/09/2018

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 03/10/2018

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage : 11/04/2019

Niveau statique non perturbé : 32.30 m

Date fin de pompage : 11/04/2019

Débit Maxi. d'essai : 1.80 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 1.32 m

Notes : LE CLIENT A REFUSER L'ACHAT ET LA POSE D'UN DISCONNECTEUR ANTI POLLUTION