

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :			
02250		AUTREMENCOURT	
Profondeur utile du forage:	49.00 m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	315 mm	Niveau statique/sol:	18.78 m
Type de la pompe:		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"	Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00 m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00 m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **15/07/2019** à **10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
15/07/2019	10:01	0h01	79.00	20.30	20.30	1.52	
	10:02	0h02		21.01	21.01	2.23	
	10:03	0h03		21.98	21.98	3.20	
	10:04	0h04		22.30	22.30	3.52	
	10:05	0h05		22.83	22.83	4.05	
	10:06	0h06		23.08	23.08	4.30	
	10:07	0h07		23.31	23.31	4.53	
	10:08	0h08		23.48	23.48	4.70	
	10:09	0h09		23.64	23.64	4.86	
	10:10	0h10		23.77	23.77	4.99	
	10:15	0h15		24.07	24.07	5.29	
	10:20	0h20		24.72	24.72	5.94	
	10:25	0h25		25.11	25.11	6.33	
	10:30	0h30		25.45	25.45	6.67	
	10:35	0h35		25.87	25.87	7.09	
	10:40	0h40		26.20	26.20	7.42	
	10:45	0h45		26.60	26.60	7.82	
	10:50	0h50		26.74	26.74	7.96	
	10:55	0h55		27.02	27.02	8.24	
	11:00	1h00		27.15	27.15	8.37	
	11:15	1h15		27.62	27.62	8.84	
	11:30	1h30		28.35	28.35	9.57	
	11:45	1h45		28.61	28.61	9.83	
	12:00	2h00		29.15	29.15	10.37	
	12:15	2h15		29.23	29.23	10.45	
	12:30	2h30		29.37	29.37	10.59	
	12:45	2h45		29.48	29.48	10.70	