

## Phase de pompage

## ESSAI DE POMPAGE

## FORAGE IRRIGATION

02983X0034

Entreprise:	FORAGES ET POMPAGES DE CHAMPAGNE
Client:	SCEA DE LA CHAPELLE - 10150 CHARMONT
Maître d'oeuvre:	

Profondeur utile du forage:	40,00 m	Niveau repère/sol:	0,50 m
Diam chambre de pompage:	315 mm	Niveau statique/sol:	6,55 m
Type de la pompe:	Pleuger	Puiss. pompe:	15 kw
Appellation en pouces:	8"	Diam. HT de la pompe:	mm
Débit maxi de la pompe:	120,00 m <sup>3</sup> /h	Ht refoulement maxi:	0 m
Installée à (profondeur):	32,00 m	Long. refoulement:	40 m

Observations: N° Mines : 445 10 99 1050 Trousse pour cimentation à - 5 m  
Sortie hors-sol 0,50 m - Acidification 1 T.

## Date et heure de début de pompage:

10/09/1999	00:00
------------	-------

Date	Heure	Temps	Débit	Niveau/sol	Niveau mesuré	Observations
10/09/1999	01:00	1 h 00	65,00	7,62	8,12	
	02:00	2 h 00	100,00	8,95	9,45	