

BSS003ASNQ

AQUIFOR

AQUITAINE FORAGE

ZA de Courgeyre de Blanchet
40410 SAUGNACQ ET MURET

TEL.: 0558828779

FAX.: 0558828461

Me VAILLANT

Chemin des Foins

33 140 VILLENAVE D'ORNON

N° du forage 2409

Date Mar 12 juin 2018

Date du Forage 1 AU 7/06/2018

Lieu du Forage VILLENAVE D'ORNON

Profondeur du forage 42M

Diametre du forage 9"7/8

Diametre du Tubage 112/125 MM

Longueur de la crépine 4 ml

Ouverture Fente 1 mm

Position de la crepine de 14 à 42M

Gravillon 1750 KG (2/4)

Niveau statique 18,5 M

Niveau dynamique 22,45 M

Debit 3,2 M3/H

Autres opérations

PERTE TOTALE à 33M

TRAITEMENT HEXAMETHAPHOSPHATE
500L dosé à 3%

ISOLATION :

- . mise en place d'un lit de sable puis orégonite
- . cimentation de 10M à 1M

TEST DE RE-INJECTION

test d'injection effectué à 1,8M3/H : ND 17,96M

Coupe du terrain

Niveau zero

profondeur en M

