BS5003ASOK

AQUIFOR

AQUITAINE FORAGE
ZA de Courgeyre de Blanchet
40410 SAUGNACQ ET MURET
TEL.: 0558828779
FAX.: 0558828461

Me VAILLANT
Chemin des Foins

33 140 VILLENAVE D'ORNON

N° du forage	2399
Date	Ven 20 avr 2018
Date du Forage	du 05 au 12/04/2018
Lieu du Forage	VILLENAVE D'ORNON
Profondeur du forage	39 M
Diametre du forage	8"1/2
Diametre du Tubage	112/125 MM
Longueur de la crépine	28 ML
Ouverture Fente	0,5 MM
Position de la crepine	de 11 à 39M
Gravillon	975 KG (2/4)
Niveau statique	18,9 M
Niveau dynamique	29,05
Debit	3,3 M3/H

Autres opérations

TRAITEMENT HEXAMETHAPHOSPHATE
500L dosé à 3%

ISOLATION :
, mise en place d'un lit de sable puis orégonite
. cimenattion de l'espace annulaire

TEST DE RE-INJECTION
test d'injection effectué à 1,5M3/H

Coupe du terrain

Niveau zero

profondeur en Ml	
0	SABLE
3	ARGILE SABLEUSE ROUGE
11	GRAVES ARGILEUSES
13	ARGILE SABLEUSE ROUGE
25	ARGILE SABLEUSE BEIGE
32	ALTERNANCE MARNE/CALCAIRE
40	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	