

# POMPAGE D'ESSAI FORAGE D'ASPIRATION



Charte qualité

## Pompage développement

<b>Client:</b>	SCI CHATEAU DE LA FORGE		
<b>Maître d'oeuvre:</b>	SCI CHATEAU DE LA FORGE		
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	5 rue Boncourt		
	55200	COMMERCY	
Profondeur utile du forage:	13.50	m	Niveau repère/sol: 0.30 m
Diamètre de la chambre de pompage:	140	mm	Niveau statique/sol: 2.43 m
Type de la pompe:	Immergée		Puissance de la pompe: 0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe: 0 mm
Débit maxi de la pompe:	30.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement: 0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **01/08/2019** à **10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
01/08/2019	10:02	0h02	25.00	2.78	2.48	0.05	
	10:25	0h25		2.78	2.48	0.05	
	12:00	2h00		2.78	2.48	0.05	
	13:00	3h00		2.78	2.48	0.05	
	14:00	4h00		2.78	2.48	0.05	