

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'ASPIRATION



Pompage de réinjection

Client:	SCI CHATEAU DE LA FORGE		
Maître d'oeuvre:	SCI CHATEAU DE LA FORGE		
Lieu de l'ouvrage :	5 rue Boncourt		
	55200	COMMERCY	

Profondeur utile du forage:	13.50	m	Niveau repère/sol:	0.35	m
Diamètre de la chambre de pompage:	140	mm	Niveau statique/sol:	2.37	m

Type de la pompe:	Immergée	Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"	Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	30.00	m ³ /h	Hauteur de refoulement maxi:	0
				mm

Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m
---------------------------	------	---	--------------------------	---	---

Observations :

Date et heure de début de pompage le **06/08/2019** à **00:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
06/08/2019	00:03	0h03	20.00	2.78	2.43	0.06	
	00:16	0h16		2.77	2.42	0.05	
	01:30	1h30		2.77	2.42	0.05	
	04:00	4h00		2.77	2.42	0.05	
	05:00	5h00		2.77	2.42	0.05	
	06:00	6h00		2.77	2.42	0.05	