

POMPAGE D'ESSAI FORAGE DE REJET



Charte qualité

Réinjection

Client:	SCI CHATEAU DE LA FORGE		
Maître d'oeuvre:	SCI CHATEAU DE LA FORGE		
Lieu de l'ouvrage :	5 rue Boncourt		
	55200	COMMERCY	
Profondeur utile du forage:	13.00	m	Niveau repère/sol: 0.20 m
Diamètre de la chambre de pompage:	125	mm	Niveau statique/sol: 1.98 m
Type de la pompe:	Immergée		Puissance de la pompe: 0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe: 0 mm
Débit maxi de la pompe:	30.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement: 0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **06/08/2019** à **11:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
06/08/2019	11:01	0h01	20.00	1.87	1.67	-0.31	
	11:02	0h02		1.87	1.67	-0.31	
	11:16	0h16		1.87	1.67	-0.31	
	11:45	0h45		1.87	1.67	-0.31	
	12:00	1h00		1.86	1.66	-0.32	
	12:30	1h30		1.85	1.65	-0.33	
	13:00	2h00		1.84	1.64	-0.34	
	14:00	3h00		1.83	1.63	-0.35	
	15:00	4h00		1.81	1.61	-0.37	
	16:00	5h00		1.80	1.60	-0.38	
	17:00	6h00		1.79	1.59	-0.39	