

# POMPAGE D'ESSAI FORAGE DE REJET



## Pompage nettoyage

<b>Client:</b>	<b>SCI CHATEAU DE LA FORGE</b>		
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>SCI CHATEAU DE LA FORGE</b>		
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>5 rue Boncourt</b>		
	<b>55200</b>	<b>COMMERCY</b>	

Profondeur utile du forage:	13.00	m	Niveau repère/sol:	0.20	m
Diamètre de la chambre de pompage:	125	mm	Niveau statique/sol:	2.00	m
Type de la pompe:	Immergée		Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	30.00	m <sup>3</sup> /h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **05/08/2019 à 13:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
05/08/2019	13:02	0h02	25.00	2.28	2.08	0.08	
	13:04	0h04		2.29	2.09	0.09	
	13:10	0h10		2.30	2.10	0.10	
	13:30	0h30		2.30	2.10	0.10	
	14:00	1h00		2.30	2.10	0.10	
	17:00	4h00		2.30	2.10	0.10	