

COMPTE RENDU DE POSE D'UN PIEZOMETRE

Chantier : SAINT GRATIEN

Référence : IP.10.0317

Date : 18/11/2010


FORAGE : PZ6AL

Profondeur du forage : 7 m
 Diamètre du forage : 90 mm
 Longueur du piézomètre : 6.5 m
 Diamètre du piézomètre : 52/60 mm

Hauteur hors sol : 0 m
 Crépiné de 3.5 à 6.5 m

Bouchon de ciment de 0 à 1.5 m
 Bouchon d'argile de 1.5 à 3 m
 Gravillon de 3 à 6.5 m
 Lit d'argile de 6.5 à 7 m

Rencontre de l'eau en cours de forage à : -
 Rencontre de l'eau avant équipement à : 0.5 m
 Rencontre de l'eau après équipement à : -



SCHEMA DE PRINCIPE