



POMPAGE D'ESSAI
FORAGE DE REJET F3
Pompage d'essai F3



Charte qualité

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Client: | VINCI ENERGIES | | | |
| Maître d'oeuvre: | TUNZINI | | | |
| Lieu de l'ouvrage : | 280 rue du 8 Mai 1945 | | | |
| | 78360 | MONTESSON | | |
| Profondeur utile du forage: | 72.00 | m | Niveau repère/sol: | 12.63 m |
| Diamètre de la chambre de pompage: | 457 | mm | Niveau statique/sol: | 0.11 m |
| Type de la pompe: | 45-9 | | Puissance de la pompe: | 17 Kw |
| Diamètre nominal: | 6" | | Diamètre hors tout de la pompe: | 146 mm |
| Débit maxi de la pompe: | 45.00 | m3/h | Hauteur de refoulement maxi: | 90 mm |
| Installée à (profondeur): | 61.00 | m | Longueur de refoulement: | 10 m |

Observations :Date et heure de début de pompage le **08/12/2010 à 07:40**

Type de sonde : Sonde de Niveau

| Date | Heure | Temps | Débit | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-------------|
| 08/12/2010 | 07:41 | 0h01 | 14.94 | 14.02 | 1.39 | 1.28 | |
| | 07:42 | 0h02 | | 14.22 | 1.59 | 1.48 | |
| | 07:43 | 0h03 | | 14.31 | 1.68 | 1.57 | |
| | 07:44 | 0h04 | | 14.37 | 1.74 | 1.63 | |
| | 07:45 | 0h05 | | 14.42 | 1.79 | 1.68 | |
| | 07:50 | 0h10 | | 14.51 | 1.88 | 1.77 | |
| | 07:55 | 0h15 | | 14.56 | 1.93 | 1.82 | |
| | 08:00 | 0h20 | | 14.58 | 1.95 | 1.84 | |
| | 08:05 | 0h25 | | 14.59 | 1.96 | 1.85 | |
| | 08:10 | 0h30 | | 14.62 | 1.99 | 1.88 | |
| | 08:15 | 0h35 | | 14.62 | 1.99 | 1.88 | |
| | 08:20 | 0h40 | | 14.63 | 2.00 | 1.89 | |
| | 08:25 | 0h45 | | 14.64 | 2.01 | 1.90 | |
| | 08:30 | 0h50 | | 14.64 | 2.01 | 1.90 | |
| | 08:35 | 0h55 | | 14.64 | 2.01 | 1.90 | |
| | 08:40 | 1h00 | | 14.65 | 2.02 | 1.91 | |
| | 08:41 | 1h01 | 22.50 | 15.23 | 2.60 | 2.49 | |
| | 08:42 | 1h02 | | 16.02 | 3.39 | 3.28 | |
| | 08:43 | 1h03 | | 16.27 | 3.64 | 3.53 | |
| | 08:44 | 1h04 | | 16.42 | 3.79 | 3.68 | |
| | 08:45 | 1h05 | | 16.53 | 3.90 | 3.79 | |
| | 08:50 | 1h10 | | 16.82 | 4.19 | 4.08 | |
| | 08:55 | 1h15 | | 16.94 | 4.31 | 4.20 | |
| | 09:00 | 1h20 | | 16.96 | 4.33 | 4.22 | |
| | 09:05 | 1h25 | | 16.97 | 4.34 | 4.23 | |
| | 09:10 | 1h30 | | 17.03 | 4.40 | 4.29 | |
| | 09:15 | 1h35 | | 17.06 | 4.43 | 4.32 | |