

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA de la Joliette - 7 rue de la Joliette - 02290 Tartiers	
Date :	11/06/2018	n° DREAL : 131/02/2018
Affaire suivie par :	Monsieur LAMICHE Loïc	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Tartiers	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	14,00	Limons sableux argileux
14,00	18,80	Calcaire dur ou banc de grès ?
18,80	22,00	Argile verte
22,00	34,80	Sable vert
34,80	36,80	Sable vert très foncé et argileux
36,80	46,50	Argile sableuse vert foncé avec bancs de coquillages
46,50	88,50	Sable noir fin
88,50	92,80	Craie tendre blanche
Observations : NS : niveau de la nappe au repos ND : niveau de la nappe pendant le pompage Q : Débit pompé		

FORAGE

Profondeur finale :	92,80
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	720	Tarière	à sec
3,00	45,00	620	Rotary	Boue
45,00	92,80	440	Rotary	Boue

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,30	3,30	650	650/638	Acier E24.2		x
0,00	45,00	509	509/493	Acier E24.2		x
-0,70	58,80	315	315/285	PVC		x
58,80	88,80	323	323/299	Inox 304L	x FE 0,5 mm	
88,80	92,80	323	323/299	Inox 304L		x