

# BSS003NVJI



**ENVOLIS**

Expertise eau

949 avenue du parc des expositions - 33260 LA TESTE DE BUCH

05 56 54 44 23 mail : contact@envolis.fr

## FICHE CARACTERISTIQUES OUVRAGE

Département : Gironde (33)  
Commune : 33 160 Saint-Médard-en-Jalles  
Client : CDC BIODIVERSITE  
Adresse : 102, rue Réaumur  
75 002 PARIS  
Date réalisation : 04/12/2019  
Profondeur ouvrage : 2,35 m/TN  
Objet : Piézomètre  
Niveau statique : 0,33 m/TN (05/12/2019)  
0,98 m/capot (05/12/2019)

## IDENTIFICATION : PZ 10

Coordonnées (Lambert 93)  
X : 399861,16 Y : 6431076,75



Entreprise forage : ENVOLIS

de	à	COUPE GEOLOGIQUE	Etage
TN	- 0,75 m/TN	Sable noir	Quaternaire
- 0,75 m/TN	- 1,80 m/TN	Sable argileux gris saturé en eau	Quaternaire
- 1,80 m/TN	- 2,35 m/TN	Sable et graviers beige	Quaternaire

## OBSERVATIONS CHANTIER

		Implantation réalisée d'après un plan fourni par le client : CDC BIODIVERSITE.
		TN = Terrain Naturel avant intervention

## DEROULEMENT TRAVAUX

TN	-2,35 m/TN	Forage diamètre 125 mm
+0,62 m/TN	-0,85 m/TN	Mise en place tube plein forage diam. 63 x 50 mm
-0,85 m/TN	-2,35 m/TN	Mise en place crépine 0,3 mm diam. 63 x 50 mm
TN	-0,20 m/TN	Cimentation annulaire en surface
-0,20 m/TN	-0,60 m/TN	Terre végétale/Sable
-0,60 m/TN	-0,65 m/TN	Sobranite
-0,65 m/TN	-2,35 m/TN	Massif filtrant de graviers calibrés 1 - 2,5 mm
+0,65 m/TN	-0,35 m/TN	Capot métallique cadenasé

