

RAPPORT DE CHANTIER

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS | | TEL : 03.26.97.11.61 |
| Client : | Ferme du Canada, Chemin du Pont de Loche - 02000 Laon | |
| Date : | 29/01/2018 | n° DRIRE : du 17/01/2018 |
| Affaire suivie par : | | |
| Type de chantier : | Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation | |
| Lieu du chantier : | Ferme du Canada à Laon | |

MASSIF DE GRAVIERS

| De | à | Granulo | Méthode | | Entre Ø | et Ø |
|----|---|---------|---------|------|---------|------|
| | | | Gravité | Tube | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CIMENTATION

| De | à | Type de | Méthode | | Entre Ø | et Ø |
|------|------|---------|---------|------|---------|------|
| | | ciment | Gravité | Tube | | |
| 0,00 | 2,70 | CPJ45 | x | | 500 | 406 |
| 0,00 | 8,00 | CPJ45 | x | | 380 | 315 |
| 8,00 | 8,50 | Jupe | | | 380 | 315 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|------|-----------------|----|---------------------|
| POMPAGE | NS (m) : | 4,49 | Côte / Sol (m): | -1 | Pompe : 120 Caprari |
|----------------|----------|------|-----------------|----|---------------------|

| ND (m) | Q (m3/h) | Temps |
|----------------------------|------------|----------|
| 11,18 | 133,00 | 3h |
| | | |
| | | |
| | | |
| Acidification : | 1 | tonne(s) |
| ND (m) | Q (m3/h) | Temps |
| 6,45 | 137,00 | 2h30 |
| | | |
| | | |
| | | |
| ND (m) | Q (m3/h) | Temps |
| Pompage par paliers : 4x1h | | |
| Pompage continu sur 24 h | | |
| | | |
| | | |
| ND (m) | Q (m3/h) | Temps |
| | | |
| | | |
| | | |

| ND (m) | Q (m ³ /h) | Temps |
|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | | |
| 6,13 | 122,00 | 26h |
| Débit spécifiques | | |
| Q' = | 74,39 | m ³ / h / m |
| Observations : | | |

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.