

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	LEFEUVRE SAS
Client:	EARL DE KERFRANCOIS LA VILLE CALLE 22590 PORDIC
Maître d'oeuvre:	SOCIETE CLAUDE LEFEUVRE - LE CAIGNARD ZONE ARTISANALE - 9. RUE GEORGES GUYNEMER 22191 PLERIN CEDEX
Exploitant:	EARL DE KERFRANCOIS LA VILLE CALLE 22590 PORDIC

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** LA VILLE CALLE  
22590 PORDIC

**Coordonnées :**      **Longitude**    218 666      **Latitude**    2 406 867      **Altitude :**    131.00    m  
**Zone**    Lambert 2 étendu métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :**    06/02/2019      **Resp. M. Ouvrage :**    EARL DE KERFRANCOIS

**Date fin de l'ouvrage :**    31/07/2019      **Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**    P20      **Resp. Chantier :**    ROUX

**Date début pompage :**      **Niveau statique non perturbé :**    0.00    m

**Date fin de pompage :**      **Débit Maxi. d'essai :**    9.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :**    0.00    m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:	EARL DE KERFRANCOIS		
Maître d'oeuvre:	SOCIETE CLAUDE LEFEUVRE - LE CAIGNARD		
Lieu de l'ouvrage :	LA VILLE CALLE		
	22590	PORDIC	

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	15.00	ARGILE
15.00	100.00	SCHISTE DUR

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	22.00	9"7/8	250.00	M.f.t.	Air
22.00	100.00	6"3/4	172.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
50.00	2.00
75.00	2.50
90.00	9.00
100.00	9.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	76.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein	1.00	9
76.00	96.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
96.00	100.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	22.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			0.81

## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
22.00	22.00	Packer

# FORAGE D'EAU

Client :

EARL DE KERFRANCOIS

Maitre d'oeuvre :

SOCIETE CLAUDE LEFEUVRE - LE CAIGNARD

Localisation de l'ouvrage :

LA VILLE CALLE

22590 PORDIC

Travaux réalisés :

du : 06/02/2019 au : 31/07/2019

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 2 étendu métrique

Longitude (X): 218 666


Latitude (Y): 2 406 867

Altitude sol (Z): +131,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise