

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :			
60190		BAILLEUL LE SOC	
Profondeur utile du forage:	100.00 m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	315 mm	Niveau statique/sol:	42.20 m
Type de la pompe:		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	8"	Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	57.00 m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	98.00 m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **10/02/2020** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
10/02/2020	08:01	0h01	25.00	47.20	47.20	5.00	
	08:02	0h02		51.32	51.32	9.12	
	08:03	0h03		54.11	54.11	11.91	
	08:04	0h04		56.54	56.54	14.34	
	08:05	0h05		57.75	57.75	15.55	
	08:10	0h10		59.10	59.10	16.90	
	08:15	0h15		59.98	59.98	17.78	
	08:20	0h20		60.50	60.50	18.30	
	08:25	0h25		61.02	61.02	18.82	
	08:30	0h30		61.45	61.45	19.25	
	08:40	0h40		61.89	61.89	19.69	
	08:50	0h50		62.10	62.10	19.90	
	09:00	1h00		62.15	62.15	19.95	
	09:15	1h15		62.15	62.15	19.95	
	09:30	1h30		62.15	62.15	19.95	
	10:00	2h00		62.15	62.15	19.95	
	10:30	2h30		62.15	62.15	19.95	
	11:00	3h00		62.15	62.15	19.95	
	11:01	3h01	50.00	69.80	69.80	27.60	
	11:02	3h02		74.12	74.12	31.92	
	11:03	3h03		78.00	78.00	35.80	
	11:04	3h04		81.60	81.60	39.40	
	11:05	3h05		83.20	83.20	41.00	
	11:10	3h10		85.30	85.30	43.10	
	11:15	3h15		86.20	86.20	44.00	
	11:20	3h20		87.00	87.00	44.80	
	11:25	3h25		87.53	87.53	45.33	

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
11/02/2020	11:30	3h30	0.00	87.98	87.98	45.78	
	11:40	3h40		88.50	88.50	46.30	
	11:50	3h50		88.85	88.85	46.65	
	12:00	4h00		88.90	88.90	46.70	
	12:15	4h15		88.90	88.90	46.70	
	12:30	4h30		88.90	88.90	46.70	
	13:00	5h00		88.90	88.90	46.70	
	13:30	5h30		88.90	88.90	46.70	
	14:00	6h00		88.90	88.90	46.70	
	14:01	6h01		60.00	60.00	17.80	
	14:02	6h02		49.99	49.99	7.79	
	14:03	6h03		45.15	45.15	2.95	
	14:04	6h04		43.80	43.80	1.60	
	14:05	6h05		43.00	43.00	0.80	
	14:10	6h10		42.70	42.70	0.50	
	14:20	6h20		42.45	42.45	0.25	
	14:30	6h30		42.30	42.30	0.10	
	14:40	6h40		42.25	42.25	0.05	
	14:50	6h50		42.22	42.22	0.02	
	15:00	7h00		42.20	42.20	0.00	
	15:30	7h30		42.20	42.20	0.00	
	16:00	8h00		42.20	42.20	0.00	
	16:30	8h30		42.20	42.20	0.00	
	17:00	9h00	57.00	42.20	42.20	0.00	
	17:01	9h01		51.12	51.12	8.92	
	17:02	9h02		59.56	59.56	17.36	
	17:03	9h03		67.20	67.20	25.00	
	17:04	9h04		75.10	75.10	32.90	
	17:05	9h05		80.65	80.65	38.45	
	17:10	9h10		87.00	87.00	44.80	
	17:15	9h15		89.90	89.90	47.70	
	17:20	9h20		90.78	90.78	48.58	
	17:25	9h25		91.50	91.50	49.30	
	17:30	9h30		92.14	92.14	49.94	
	17:40	9h40		93.90	93.90	51.70	
	17:50	9h50		94.50	94.50	52.30	
	18:00	10h00		94.85	94.85	52.65	
	18:15	10h15		95.00	95.00	52.80	
	18:30	10h30		95.00	95.00	52.80	
	19:00	11h00		95.00	95.00	52.80	
	20:00	12h00		95.00	95.00	52.80	
	21:00	13h00		95.00	95.00	52.80	
	22:00	14h00		95.00	95.00	52.80	
	23:00	15h00		95.00	95.00	52.80	
	23:59	15h59		95.00	95.00	52.80	
	01:00	17h00		95.00	95.00	52.80	
	02:00	18h00		95.00	95.00	52.80	
	03:00	19h00		95.00	95.00	52.80	
	04:00	20h00		95.00	95.00	52.80	
	05:00	21h00		95.00	95.00	52.80	
	06:00	22h00		95.00	95.00	52.80	
	07:00	23h00		95.00	95.00	52.80	


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
12/02/2020	08:00	24h00		95.00	95.00	52.80	
	09:00	25h00		95.00	95.00	52.80	
	10:00	26h00		95.00	95.00	52.80	
	11:00	27h00		95.00	95.00	52.80	
	12:00	28h00		95.00	95.00	52.80	
	13:00	29h00		95.00	95.00	52.80	
	14:00	30h00		95.00	95.00	52.80	
	15:00	31h00		95.00	95.00	52.80	
	16:00	32h00		95.00	95.00	52.80	
	17:00	33h00		95.00	95.00	52.80	
	18:00	34h00		95.00	95.00	52.80	
	19:00	35h00		95.00	95.00	52.80	
	20:00	36h00		95.00	95.00	52.80	
	21:00	37h00		95.00	95.00	52.80	
	22:00	38h00		95.00	95.00	52.80	
	23:00	39h00		95.00	95.00	52.80	
	23:59	39h59		95.00	95.00	52.80	
	01:00	41h00		95.00	95.00	52.80	
	02:00	42h00		95.00	95.00	52.80	
	03:00	43h00		95.00	95.00	52.80	
	04:00	44h00		95.00	95.00	52.80	
	05:00	45h00		95.00	95.00	52.80	
	06:00	46h00		95.00	95.00	52.80	
	07:00	47h00		95.00	95.00	52.80	
	08:00	48h00		95.00	95.00	52.80	
	09:00	49h00		95.00	95.00	52.80	
	10:00	50h00		95.00	95.00	52.80	
	10:01	50h01	0.00	62.30	62.30	20.10	
	10:02	50h02		50.50	50.50	8.30	
	10:03	50h03		45.10	45.10	2.90	
	10:04	50h04		44.00	44.00	1.80	
	10:05	50h05		43.65	43.65	1.45	
	10:10	50h10		43.12	43.12	0.92	
	10:20	50h20		42.70	42.70	0.50	
	10:30	50h30		42.49	42.49	0.29	
	10:40	50h40		42.30	42.30	0.10	
	10:50	50h50		42.25	42.25	0.05	
	11:00	51h00		42.22	42.22	0.02	
	11:10	51h10		42.20	42.20	0.00	
	11:30	51h30		42.20	42.20	0.00	
	12:00	52h00		42.20	42.20	0.00	
	12:30	52h30		42.20	42.20	0.00	
	13:00	53h00		42.20	42.20	0.00	

Date début: 10/02/2020

Heure début: 08:00

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai



Profondeur (m)

Débits:

0h00 - 3h00	=	25.00 m3/h	9h00 - 50h00	=	57.00 m3/h
3h00 - 6h00	=	50.00 m3/h	50h00 - 53h00	=	0.00 m3/h
6h00 - 9h00	=	0.00 m3/h			