## Coupe Piézomètre PZA

Dossier n° IDA190163

Maître d'ouvrage :

Lieu: Site BOLBEC
Bolbec (76)

Date : 23-24/04/2019

X : Y : Z (sol) : + 105 m NGF Prof. : 29 m

machine : P30 TT diam : foration marteau fond de trou 100 mm - tube 80/90 mm

### Coupe lithologique

| Cote (m NGF) | Lithologie | Description | Eau |
|---|---|---|---|
| 0,00 | | Enrobé | |
| -0,30 | | Remblais sablo-limoneux avec silex | |
| -0,50 | | Argile ocre avec silex (argile à silex) | |
| -2,50 | | Argile crayeuse blanchâtre | |
| -3,00 | | Craie | |
| -20,00 | | Mélange grèseux, horizon de transition entre la craie et les sables vert | |
| -29,00 | | Sable vert de Lillebonne | |

### Coupe technique

| Prof. | Ouvrage | Description |
|---|---|---|
| 0,00 | ciment | tube plein PVC Ø 80/90 mm |
| -8,00 | bentonite | |
| -9,00 | | tube crépiné PVC Ø 80/90 mm |
| -17,00 | massif filtrant Gravier 2-4 mm | |
| -20,00 | | |
| -25,00 | bentonite | tube plein PVC Ø 80/90 mm |
| -26,00 | massif filtrant Gravier 2-4 mm | |
| -28,00 | | |
| -29,00 | bouchon de fond | |

**Observations** : niveau piézo : 23 m/tube PVC
Profondeur mesuré après développement : 28,43 m