

F2012

ST LEONS (12)
CAPTAGE DE L'HERMETMaître d'ouvrage
COMMUNE DE ST LEONS

1

Localisation (Lambert 93)

X : 698391 m

Y : 6348194 m

Z : 788 m (IGN)

Objet : FORAGE

Entreprise : SFG (CREISSELS)

Travaux du au / /2012

Référence : 0,3 m/TN

Niveau statique : 2,5 m/ref (05/03/2020)

Débit Instantané : m³/h

Venue(s) d'eau : m

12/

SLOT DES CRÉPINES : 1 MM

OUVRAGE PROTÉGÉ PAR UN LOCAL BÉTON SEMI-ENTERRÉ (2,4 X 2,7 M, 2,30 M DE PROFONDEUR) MUNI D'UN CAPOT FONTE

PRÉTUBAGE SITUÉ À -2M/DALLE DU LOCAL ET DÉPASSANT DE 0,32 M/RADIER

RÉFÉRENCE DES COTES : DALLE BÉTON DU LOCAL (+0,30 M/TN, SOIT +2,0 M/BRIDE DU PRÉTUBAGE)

