

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU N°2

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS003MUWW

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 8 RUE DU CENTRE  
14380 LANDELLES ET COUPIGNY

**Coordonnées :**      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00      m  
**Zone**      Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

<b><u>Date début de l'ouvrage :</u></b>	16/04/2019	<b><u>Resp. M. Ouvrage :</u></b>	JEANNE
<b><u>Date fin de l'ouvrage :</u></b>	16/04/2019	<b><u>Resp. M. Oeuvre :</u></b>	CHRISTOPHE PRUDENCE
<b><u>Machine :</u></b>	Stenuick	<b><u>Resp. Chantier :</u></b>	PRUDENCE

<b><u>Date début pompage :</u></b>		<b><u>Niveau statique non perturbé :</u></b>	7.00      m
<b><u>Date fin de pompage :</u></b>		<b><u>Débit Maxi. d'essai :</u></b>	0.00      m3/h
<b><u>Nombre de nappes identifiées :</u></b>		<b><u>Rabattement correspondant :</u></b>	0.00      m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU N°2

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

8 RUE DU CENTRE

14380

LANDELLES ET COUPIGNY

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	12.00	SCHISTE MARRON
12.00	46.00	SCHISTE BLEU

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	46.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
16.00	1.00
30.00	2.70
46.00	3.90

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	14.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein	1.00	
14.00	18.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
18.00	26.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
26.00	30.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
30.00	34.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.00	38.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
38.00	42.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
42.00	46.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
11.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				