

FORAGES SONDAGES ARROSAGE

SEE ROQUEBERT

460 Route de Commensacq

40210 LABOUEYRE

Tél. : 05 58 07 00 94

Fax : 05 58 07 10 65

DATE : 21 – 22/04/2015

EQUIPE : F – J

BSS004AKGB

NOM et ADRESSE CLIENT : Monsieur XXXXXX

33114 LE BARP

Forage effectué au battage :

Ø : 323.9 mm.

Profondeur : 21 m.

Crépine : 10 m. Tube PVC Ø 157/167 mm.

Pompage avec électro-pompe immergée de 5.5 CV

Débit : \cong 45 m³/h.

Niveau statique : \cong 2.03 m. Côte + 0.60 m.

Niveau dynamique : \cong 7 m.

TERRAINS TRAVERSES :

0 – 0.50 m. Terre végétale

0.50 – 3 m. Sable jaune

3 – 6 m. Sable gris fin

6 – 10 m. Sable beige fin et gras

10 – 21 m. Sable beige moyen à fin

Observations, fournitures supplémentaires :