

FORAGES SONDAGES

ARROSAGE

SEE ROQUEBERT

460 Route de Commensacq

40210 LABOUHEYRE

Tél. : 05 58 07 00 94

Fax : 05 58 07 10 65

DATE : 7/07/2015

EQUIPE : S – K

BSS004AKGF

NOM et ADRESSE CLIENT : Monsieur XXXXX

Forage effectué à ARENGOSSE

Forage effectué au battage :

Ø : 273 mm.

Profondeur : 8 m.

Crépine : 5 m. Tube PVC Ø 115/125 mm.

Pompage avec électro-pompe immergée de 0.75 kW

Débit : \cong 0.80 m³/h.

Niveau statique : \cong 2 m.

Niveau dynamique : \cong

TERRAINS TRAVERSES :

0 – 1 m. Terre végétale

1 – 3 m. Sable marron

3 – 7 m. Sable blanc gras et grave

7 – 8.50 m. Argile jaune

Observations, fournitures supplémentaires :