

FORAGES SONDAGES ARROSAGE

SEE ROQUEBERT

460 Route de Commensacq

40210 LABOUHEYRE

Tél. : 05 58 07 00 94

Fax : 05 58 07 10 65

DATE : 28/10/2015

EQUIPE : S – G

BSS004AKGG

NOM et ADRESSE CLIENT : [Monsieur XXXXXX](#)

Forage effectué à MEZOS

Forage effectué au battage :

Ø : 273 mm.

Profondeur : 11.50 m.

Crépine : 4 m. Tube PVC Ø 115/125 mm.

Pompage avec électro-pompe immergée de 0.75 kW

Débit : \cong 4.5 m³/h.

Niveau statique : \cong 4.20 m.

Niveau dynamique : \cong

TERRAINS TRAVERSES :

0 – 1.50 m. Terre végétale

1.50 – 2 m. Alios marron

2 – 6 m. Sable jaune

6 – 6.50 m. Sable tourbeux

6.50 – 8 m. Sable jaune

8 – 11.50 m. Sable blanc

Observations, fournitures supplémentaires :