

POMPAGE D'ESSAI
FORAGE D'ASPIRATION



Pompage d'essai

Client:					
Maître d'oeuvre:					
Lieu de l'ouvrage :		1 rue de la Fontaine Légère			
		55800 LAIMONT			
Profondeur utile du forage:	57.00	m	Niveau repère/sol:	1.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:	168	mm	Niveau statique/sol:	31.90	m
Type de la pompe:	Immergée		Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	10.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	57.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le 09/03/2018 à 15:00

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
09/03/2018	15:00	0h00	7.20	33.07	32.07	0.17	
	15:01	0h01		33.07	32.07	0.17	
	15:01	0h01		33.10	32.10	0.20	
	15:02	0h02		33.12	32.12	0.22	
	15:02	0h02		33.13	32.13	0.23	
	15:03	0h03		33.14	32.14	0.24	
	15:03	0h03		33.15	32.15	0.25	
	15:04	0h04		33.16	32.16	0.26	
	15:05	0h05		33.18	32.18	0.28	
	15:06	0h06		33.20	32.20	0.30	
	15:07	0h07		33.21	32.21	0.31	
	15:08	0h08		33.23	32.23	0.33	
	15:09	0h09		33.25	32.25	0.35	
	15:10	0h10		33.25	32.25	0.35	
	15:12	0h12		33.28	32.28	0.38	
	15:14	0h14		33.29	32.29	0.39	
	15:16	0h16		33.31	32.31	0.41	
	15:18	0h18		33.31	32.31	0.41	
	15:20	0h20		33.33	32.33	0.43	
	15:25	0h25		33.35	32.35	0.45	
	15:30	0h30		33.37	32.37	0.47	
	15:45	0h45		33.39	32.39	0.49	
	16:00	1h00		33.40	32.40	0.50	