

POMPAGE D'ESSAI
FORAGE D'ASPIRATION



Pompage d'essai avec réinjection

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :		1 rue de la Fontaine Légère	
		55800 LAIMONT	
Profondeur utile du forage:		57.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:		168	mm
Niveau repère/sol:		1.00	m
Niveau statique/sol:		31.91	m
Type de la pompe:		Immergée	
Diamètre nominal:		4"	
Débit maxi de la pompe:		10.00	m3/h
Puissance de la pompe:		0	Kw
Diamètre hors tout de la pompe:		0	mm
Hauteur de refoulement maxi:		0	mm
Installée à (profondeur):		57.00	m
Longueur de refoulement:		0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le 15/03/2018 à 10:00

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
15/03/2018	10:05	0h05	3.50	33.05	32.05	0.14	
	10:10	0h10		33.12	32.12	0.21	
	10:16	0h16		33.14	32.14	0.23	
	10:20	0h20		33.15	32.15	0.24	
	10:30	0h30		33.16	32.16	0.25	
	10:45	0h45		33.16	32.16	0.25	
	11:00	1h00		33.17	32.17	0.26	