

POMPAGE D'ESSAI  
FORAGE DE REJET



Pompage d'essai

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :		1 rue de la Fontaine Légère	
		55800      LAIMONT	
Profondeur utile du forage:		57.00	m
Diamètre de la chambre de pompage:		168	mm
Niveau repère/sol:		1.00	m
Niveau statique/sol:		31.90	m
Type de la pompe:		Immergée	
Diamètre nominal:		4"	
Débit maxi de la pompe:		5.00	m3/h
Puissance de la pompe:		0	Kw
Diamètre hors tout de la pompe:		0	mm
Hauteur de refoulement maxi:		0	mm
Installée à (profondeur):		57.00	m
Longueur de refoulement:		0	m

Observations :

Date et heure de début de pompage le 14/03/2018 à 15:00      Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
14/03/2018	15:01	0h01	3.50	33.15	32.15	0.25	
	15:03	0h03		33.05	32.05	0.15	
	15:04	0h04		33.05	32.05	0.15	
	15:06	0h06		33.06	32.06	0.16	
	15:08	0h08		33.06	32.06	0.16	
	15:10	0h10		33.07	32.07	0.17	
	15:12	0h12		33.07	32.07	0.17	
	15:14	0h14		33.08	32.08	0.18	
	15:16	0h16		33.08	32.08	0.18	
	15:18	0h18		33.09	32.09	0.19	
	15:20	0h20		33.09	32.09	0.19	
	15:25	0h25		33.10	32.10	0.20	
	15:30	0h30		33.13	32.13	0.23	
	15:45	0h45		33.15	32.15	0.25	
	16:00	1h00		33.17	32.17	0.27	