

POMPAGE D'ESSAI
FORAGE DE REJET



Charte qualité

Essais de réinjection

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :	1 rue de la Fontaine Légère		
	55800	LAIMONT	
Profondeur utile du forage:	57.00	m	Niveau repère/sol: 1.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	168	mm	Niveau statique/sol: 31.90 m
Type de la pompe:	Immergée		Puissance de la pompe: 0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe: 0 mm
Débit maxi de la pompe:	5.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 0 mm
Installée à (profondeur):	57.00	m	Longueur de refoulement: 0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **15/03/2018 à 10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
15/03/2018	10:05	0h05	3.50	32.83	31.83	-0.07	
	10:10	0h10		32.80	31.80	-0.10	
	10:16	0h16		32.79	31.79	-0.11	
	10:20	0h20		32.79	31.79	-0.11	
	10:30	0h30		32.78	31.78	-0.12	
	10:45	0h45		32.77	31.77	-0.13	
	11:00	1h00		32.77	31.77	-0.13	